

13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу,
Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю

«10» августа 2021 года, 18 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Пермский край, Кунгурский район, с. Моховое, ул. Строителей, 10.
(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Стукова Дмитрия Сергеевича от 26.07.2021 № 162. Учетный номер выездной проверки: 59210063218800392007.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Стуковым Дмитрием Сергеевичем, начальником 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки привлечены:

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания основной общеобразовательной школы

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка проведена по адресу (местоположению):

Пермский край, Кунгурский район, с. Моховое, ул. Строителей, 10.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Моховская основная общеобразовательная школа», ИНН: 5940306798. Юридический адрес: Пермский край, Кунгурский район, с. Моховое, ул. Строителей, 10.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

“ 02 ” августа 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3ч. 00 мин.

“ 09 ” августа 2021 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 1ч. 00 мин.

“ 10 ” августа 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. Продолжительность 4ч. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалась

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня, 8 час. 00 мин.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «02» августа 2021 г., 14 час. 00 мин. по «02» августа 2021 г., 17 час. 00 мин.

по месту: Пермский край, Кунгурский район, с. Моховое, ул. Строителей, 10.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) Инструментальное обследование:

в следующие сроки:

с «02» августа 2021 г., 14 час. 00 мин. по «02» августа 2021 г., 17 час. 00 мин.

по месту: Пермский край, Кунгурский район, с. Моховое, ул. Строителей, 10

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 02.08.2021

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

3) Истребование документов:

в следующие сроки:

с «02» августа 2021 г., 14 час. 00 мин. по «02» августа 2021 г., 17 час. 00 мин.

по месту: Пермский край, Кунгурский район, с. Моховое, ул. Строителей, 10

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: представленные документы изучены в рамках проведения проверки.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки ³заполнены следующие проверочные листы: не заполнялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки рассмотрены следующие документы и сведения: Документы и сведения, находящиеся в КНД и предоставленные документы МБОУ «Моховская основная общеобразовательная школа», сопроводительным письмом от 28.07.2021 № 64 (вх. № 1431-4-22-42 от 10.08.2021)

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1. В нарушение ч. 1, 3 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - помещение № 13 второго этажа (в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№ 1-10454 от 18.11.2008г.) не обеспечено эвакуационным выходом (эвакуационный выход проходит через два помещения и коридор);

(нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом осмотра от 02.08.2021 с фототаблицей)

2. В нарушение ч.4 ст. 4, ч. 1. ст. 6, ч. 1,2 ст. 53, ч.5 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - высота эвакуационного выхода из помещения № 14 второй этаж (в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№ 1-10454 от 18.11.2008г.) менее 1,9 м (составляет 1,78 метра);

(нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом осмотра от 02.08.2021 с фототаблицей)

3. В нарушение ч.4 ст. 4, ч. 1. ст. 6, ч. 1,2 ст. 53, ч.5 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - лестница 3-го типа расположена на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов (расстояние составляет 0,7 метра);

(нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом осмотра от 02.08.2021 с фототаблицей)

4. В нарушение ч.4 ст. 4, ч. 1. ст. 6, ч. 1,2 ст. 53, ч.5 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 - дежурный персонал в школе с массовым пребыванием людей не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее и 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов на каждого дежурного;

(нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом осмотра от 02.08.2021 с фототаблицей)

5. В нарушение ч.4 ст. 4, ч. 1. ст. 6, ч. 1,2 ст. 53, ч.5 ст. 64, ч.1,2,3 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» - предусмотренное в составе объекта Ф4.1 (школа) помещение книгохранилища библиотеки на категории В2 не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с заполнением дверного проема дверью не ниже 2-го типа;

(нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом осмотра от 02.08.2021 с фототаблицей)

6. В нарушение ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 6, ч. 1,2 ст. 53, ч.5 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. а п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п.4.3.4 СП 1.13130.2009* «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - перед эвакуационным выходом из коридора первого этажа на лестничную клетку устроен порог высотой 16 см;

(нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом осмотра от 02.08.2021 с фототаблицей)

7. В нарушение ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 6, ч. 1,2 ст. 53, ч.5 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 - перегородка помещения лаборантской в кабинете № 12 второго этажа выполнена из материалов (гибсокартон, металлопрофиль, древесина) с неизвестным классом пожарной безопасности строительной конструкции.

(нарушение подтверждается настоящим актом проверки, протоколом осмотра от 02.08.2021 с фототаблицей)

При проверке использовались следующие технические средства: рулетка измерительная металлическая РЗУЗП № Е 1573, свидетельство о поверке № С-ВДЧ/04-02-2021 от 04.02.2021г.

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).


13. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра от 02.08.2021 с фототаблицей

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Начальник 13 ОНПР по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Стуков Д.С.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



(подпись)

Стуков Дмитрий Сергеевич, начальник 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, тел. 8-342-258-40-01 доб.313; E-mail: 13onpr.gu@59.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Ознакомлена А.А. Бурилова 10.08.2021г. 18⁰⁰ 2

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

13 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю
(наименование контрольного (надзорного) органа)

Предписание № 162 / 1 / 1
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Моховская основная общеобразовательная школа»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании решения начальника 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, подполковником внутренней службы Стукова Дмитрия Сергеевича от 26.07.2021 № 162, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(наименование органа ГПН)

в период с 14 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 02 августа 2021 г., с 16 час. 00 мин. по 17 час. 00 мин. 09 августа 2021 г. 09 августа 2021 г., с 14 час. 00 мин. по 18 час. 00 мин. 10 августа 2021 г., Стуковым Дмитрием Сергеевичем, начальником 13 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кунгурскому городскому округу, Березовскому муниципальному округу, Кунгурскому и Кишертскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Моховская основная общеобразовательная школа», ИНН: 5940306798. Юридический адрес: Пермский край, Кунгурский район, с. Моховое, ул. Строителей, 10. Адрес проверки: Пермский край, Кунгурский район, с. Моховое, ул. Строителей, 10.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Моховская основная общеобразовательная школа» Булыгина Александра Александровна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещение № 13 второго этажа (в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№ 1-10454 от 18.11.2008)	ч. 1, 3 ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.06.2022	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	не обеспечено эвакуационным выходом (эвакуационный выход проходит через два помещения и коридор)			
2.	Высота эвакуационного выхода из помещения № 14 второй этаж (в соответствии с техническим паспортом на здание инв.№ 1-10454 от 18.11.2008г.) менее 1,9 м (составляет 1,78 метра)	ч.4 ст. 4, ч. 1. ст. 6, ч. 1,2 ст. 53, ч.5 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2022	
3.	Лестница 3-го типа расположена на расстоянии менее 1 м от плоскости оконных проемов (расстояние составляет 0,7 метра)	ч.4 ст. 4, ч. 1. ст. 6, ч. 1,2 ст. 53, ч.5 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.2 СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.06.2022	
4.	Дежурный персонал в школе с массовым пребыванием людей не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее и 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов на каждого дежурного	ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 6, ч. 1,2 ст. 53, ч.5 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.06.2022	
5.	Предусмотренное в составе объекта Ф4.1 (школа) помещение книгохранилища библиотеки на категории В2 не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа с заполнением дверного проема дверью не ниже 2-го типа	ч.4 ст. 4, ч. 1. ст. 6, ч. 1,2 ст. 53, ч.5 ст. 64, ч.1,2,3 ст.88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	01.06.2022	
6.	Перед эвакуационным выходом из коридора первого	ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 6, ч. 1,2 ст. 53, ч.5 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о	01.06.2022	

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
	этажа на лестничную клетку устроен порог высотой 16 см	требованиях пожарной безопасности», п. а п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; п.4.3.4 СП 1.13130.2009* «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
7.	Перегородка помещения лаборантской в кабинете № 12 второго этажа выполнена из материалов (гипсокартон, металлопрофиль, древесина) с неизвестным классом пожарной безопасности строительной конструкции	ч. 4 ст. 4, ч. 1. ст. 6, ч. 1,2 ст. 53, ч.5 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 25 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Д.С. Стуков

« 10 » августа 20 21 г.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а) директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Моховская основная общеобразовательная школа» Булыгина Александра Александровна.

Булыгина А.А., директор

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 10 » августа 20 21 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 232073181972512699898233767037314662005693763316

Владелец Немкина Елена Владимировна

Действителен с 09.02.2023 по 09.02.2024